

पत्रांक.....२५१...../२०.१९

कार्यालय- अग्निशामलय पदाधिकारी;

सेवा में प्राचार्य

दिनांक.....१२/०६/१९.....

सदर आलम मैमोरियल सेकेंडरी स्कूल

कागजी मछला, विहार शरीफ (बिहार)

प्रसंग- आपका पत्र संख्या -.....०.....

दिनांक -०१/०६/२०१९.....

विषय - अग्निशामन उपकरणों का जाच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में

उपर्युक्त विशयक प्रसंगधीन पत्र के आलोक में आपके प्रतिशठान में अधिष्ठापित पोर्टेबल अग्निशामन यंत्रों की जाच की गई जाच के कम में निम्नलिखित अग्निशामन यंत्र चालु एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया


1. ए० बी० सी० टाईप	5 k.g	5 (पंच)	अदद
2. ए० बी० सी० टाईप.....	6 k.g	2 (दो)	अदद
3. सी० ओ० टु० टाईप.....	2 k.g	2 (दो)	अदद
4. मैकेनिकल फोम टाईप.....	X	X	अदद
5. वाटर सी०ओ०टु० टाईप.....	X	X	अदद
6. फायर बकेट	4	4	अदद
7. कम्बल —	5	5	अदद

सुझाव -

1. प्रबंधक आई०एस २१९० - १९९२ के अनुरूप अपने अग्निशामन यंत्रों का संधारण एवं रख - रखाव करेंगे
2. प्रबंधक एन०बी०सी० के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे
3. प्रबंधक के रख - रखाव के आभाव में अग्निशामन यंत्रों में पाने वाली खराबी की सारी जबाब देही संबंधित प्रबंधक की होगी
4. प्रबंधक किसी रजिस्टर फर्म को ए०एम०सी० देना सुनिश्चित करेंगे
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक डील का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे
6. प्रबंधक को निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जांच प्रतिवेदन दिया जाता है

प्रबंधक प्रत्येक बलास रुम में एक-एक ABC अग्निशामन यंत्र लगाना सुनिश्चित करेंगे। कमी भी जांच किया जा सकता जांच के रुम में कमी पाये जाने पर जांच प्रमोवा प्रत रद्द किया जा सकता है।

विश्वासभाजन



१२/०६/२०१९

अग्निशामालय पदाधिकारी
बिहारशरीफ